



Scheda tecnica:

Committente	Cliente privato
Anno	2009-2013
Natura della prestazione	Analisi del sito. Analisi idrologica. Studio di fattibilità tecnico - economica. Rilievi topografici, geologici e ambientali. Elaborazione progetto preliminare, definitivo, esecutivo.
Tipologia impianto	Ad acqua fluente
Portata massima derivata	5.000 l/s
Portata media derivata	1.761 l/s
Salto	6,30 m
Potenza installata	240 kW
Tipologia turbina	n.1 turbina tubolare ad asse orizzontale
Producibilità media stimata	732.000 kWh/anno
Condotta	lunghezza: 105 m; diametro: 1.600 mm
Importo dell'intervento	1.100.000 euro ca.
Emissione di CO2* evitata	388 t/anno
TEP**	183
Utenze servite***	627
Varie	autorizzato